

<焼却施設> 更新日:平成29年11月9日更新者町永

排出基準値 (関係法令)	
・硫黄酸化物	: 2.2m3/h
・ばいじん	: 2.2g/m3
・塩化水素	: 430mg/m3
・窒素酸化物	: 250ppm
・ダイオキシン	: 3ng/m3n (排ガス)

ばいじんの除去の実施状況と措置

規定項目	実施月日	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	平常運転中毎日	連続除去	連続除去

排出基準値 (関係法令)	
・硫黄酸化物	: 2.2m3/h
・ばいじん	: 2.2g/m3
・塩化水素	: 430mg/m3
・窒素酸化物	: 250ppm
・ダイオキシン	: 3ng/m3n (排ガス)

排ガスの分析結果(平成26年 6月から平成29年12月まで)

※分析方法は大気汚染防止法施行規則による

規定項目	6ヵ月に1回以上	6ヵ月に1回以上	6ヵ月に1回以上	6ヵ月に1回以上	6ヵ月に1回以上	6ヵ月に1回以上	6ヵ月に1回以上	6ヵ月に1回以上	6ヵ月に1回以上
採取位置	焼却炉煙突出口								
採取した年月日	H26年6月8日	H26年12月7日	H27年5月10日	H27年9月13日	H28年4月10日	H28年10月10日	H29年6月4日	H29年10月17日	
測定結果が得られた日	H26年7月2日	H27年1月7日	H27年6月12日	H27年9月29日	H28年5月13日	H28年10月24日	H29年6月28日	H29年11月9日	
ばい煙量また ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.0045m3N/h	0.014m3/h	0.20m3/h	0.020m3/h	0.20m3/h	0.10m3/h	0.084m3N/h	0.044m3N/h
	ばいじん	0.079g/m3N	0.043g/m3	0.017g/m3	0.026g/m3	0.011g/m3	0.015g/m3	0.050g/m3N	0.003g/m3N
	塩化水素	4.0mg/m3	5.1mg/m3	6.1mg/m3	1.7mg/m3	23mg/m3	40mg/m3	6.7mg/m3	3.5mg/m3
	窒素酸化物	13ppm	16ppm	11ppm	17ppm	48ppm	85ppm	42ppm	27ppm

ダイオキシン類の分析結果

規定項目	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	焼却炉煙突出口			
採取した年月日	H26年 6月8日	H27年5月10日	H28年4月10日	H29年6月4日
測定結果が得られた日	H26年 7月2日	H27年6月12日	H28年5月13日	H29年6月28日
ダイオキシン類	1.0ng-TEQ/m3N	0.73ng-TEQ/m3N	0.38ng-TEQ/m3N	0.69ng-TEQ/m3N

燃烧室温度・一酸化炭素濃度(12%換算値のh平均値)・集塵機入口温度(毎日8:00の測定値)

平成30年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	177	169	170	170	171	177	休止	175	176	174	173	176	172	171	178	180	175	178	176	175
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	763	818	849	816	785	799	休止	862	839	820	791	875	838	821	808	823	805	803	803	793
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	81	54	13	30	70	80	休止	25	12	27	24	24	46	17	14	62	56	36	83	70

平成29年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	183	183	180	177	181	173	179	175	173	休止	休止	169	173	177	177	177	177	175	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止
燃烧室温度℃	894	861	812	832	866	797	833	789	841	休止	休止	811	810	886	856	830	840	810	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止
一酸化炭素 ppm	4	24	20	10	10	20	57	128	25	休止	休止	20	30	240	50	59	98	32	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	

平成29年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
集塵機入口温度℃	182	181	183	182	179	180	183	187	183	180	181	184	183	180	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	175	174	174	178	182
燃烧室温度℃	832	801	814	914	828	729	827	839	865	815	843	798	801	838	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	832	806	859	869	889
一酸化炭素 ppm	80	181	150	10	11	90	6	6	6	41	5	48	94	5	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	6	8	15	28	29	

平成29年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	186	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	179	181	181	182	178	180	179	177	179	179	183	181	179	177	180	179	182	182	181	181	181	171
燃烧室温度℃	840	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	846	858	814	865	844	832	824	798	744	804	885	825	821	828	817	815	825	860	847	861	824	841
一酸化炭素 ppm	12	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	38	13	7	5	16	40	13	132	100	5	5	5	8	5	16	15	11	6	7	9	15	201

平成29年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	186	188	189	184	185	184	185	184	192	187	183	186	186	188	189	190	186	186	184
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	800	760	800	849	842	861	806	847	783	899	907	874	813	813	840	858	830	838	828
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	32	8	8	18	15	19	26	15	258	40	90	10	31	99	30	18	15	15	21

平成29年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	190	186	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止
燃烧室温度℃	864	820	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止
一酸化炭素 ppm	13	19	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止

平成29年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	183	184	185	187	185	185	186	休止	187	183	183	186	193	190	187	189	189	186	186	186	190	190	191
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	792	821	851	825	805	781	859	休止	802	829	813	861	930	889	839	840	792	842	749	833	834	829	895
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	25	19	28	13	9	68	35	休止	7	21	8	9	10	9	7	8	10	23	107	14	5	11	7

平成29年6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
集塵機入口温度℃	180	179	177	175	178	175	181	177	182	178	182	180	181	181	181	183	184	184	182	185	176	180	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止
燃烧室温度℃	803	831	884	832	910	868	842	781	846	828	837	825	872	875	822	831	847	853	871	840	845	818	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止
一酸化炭素 ppm	11	20	34	11	6	18	8	23	9	77	6	6	9	22	12	38	8	10	10	8	25	15	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止

平成29年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	→														←		183	177	休止	173	175	休止	183	182
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	29定検														乾燥焚 乾燥焚		814	757	休止	864	889	休止	820	810
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	→														←		89	92	休止	37	36	休止	11	22

平成29年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
集塵機入口温度℃	171	170	172	172	175	169	173	175	173	169	170	171	170	171	178	179	175	180	174	177	177	174	171	177	174	174	175	174	178	
燃烧室温度℃	867	840	835	818	839	862	850	842	860	831	872	827	793	809	849	880	805	844	843	847	812	825	816	865	817	774	807	823	826	
一酸化炭素 ppm	12	20	22	68	18	160	19	21	32	25	113	20	30	27	74	16	23	21	18	14	139	17	82	22	22	20	10	69	11	

燃烧室温度・一酸化炭素濃度(12%換算値のh平均値)・集塵機入口温度(毎日8:00の測定値)

平成28年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
集塵機入口温度℃	165	164	164	164	162	163	164	159	166	166	164	165	164	169	165	162	161	162	163	162	164	165	161	165	162	159	160	164	休止			
燃烧室温度℃	938	888	868	903	925	898	841	926	937	915	906	892	902	930	903	885	893	922	943	898	858	904	911	951	929	897	898	919	休止			
一酸化炭素 ppm	11	10	8	8	11	10	9	7	34	9	17	12	16	33	13	9	9	6	9	13	12	8	18	9	32	7	24	10	休止			
平成28年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	159	159	162	162	161	169	164	162	163	163	163	161	162	161	162	162	160	163	161	162	161	160	162	161	161	163	165	164	162	160	164	
燃烧室温度℃	843	894	870	915	941	883	936	913	912	929	897	924	885	929	933	943	891	940	967	898	962	868	891	927	968	973	946	892	942	881	879	
一酸化炭素 ppm	1	1	3	1	2	2	2	2	3	2	1	2	1	1	5	1	1	3	2	1	17	1	6	3	4	1	2	1	11	9	11	
平成27年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃																		休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	162	165	162	159	159	159	
燃烧室温度℃	定検													乾燥焚			休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	915	897	929	893	938	896
一酸化炭素 ppm																		休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	1	3	1	9	25	1	
平成27年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃																																
燃烧室温度℃	定検																															
一酸化炭素 ppm																																
平成27年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	166	165	166	168	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	158	163	168	161	163	161	165	160	158	158	155	155	154	155	148	153		
燃烧室温度℃	963	928	951	962	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	912	913	877	936	890	956	867	968	937	975	934	949	958	891	904	911	定検	
一酸化炭素 ppm	1	24	1	2	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	8	1	3	1	1	1	2	7	31	6	14	16	22	20	1	17		
平成27年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	168	171	休止	172	171	166	170	170	169	169	170	170	166	168	167	165	164	167	168	171	167	167	169	167	162	171	163	162	162	163		
燃烧室温度℃	906	948	休止	921	922	844	896	896	911	954	864	934	861	911	954	875	861	929	897	902	939	930	870	911	942	900	900	855	952	949		
一酸化炭素 ppm	1	67	休止	1	1	1	132	10	15	41	1	1	1	2	2	5	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	4	1	13	8		
平成27年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	177	173	173	173	172	173	172	171	173	172	休止	休止	休止	休止	179	184	173	172	休止	休止	172	173	170	172	171	168	171	175	168	170	169	
燃烧室温度℃	940	877	871	877	980	920	847	935	933	864	休止	休止	休止	休止	895	925	886	943	休止	休止	882	889	814	950	887	831	915	981	878	863	886	
一酸化炭素 ppm	1	3	25	1	35	1	22	4	82	1	休止	休止	休止	休止	1	1	5	1	休止	休止	4	2	97	12	1	1	2	1	1	11	44	
平成27年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	休止	177	173	175	173	175	175	176	172	177	177	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	173	173	177	173	171	174	175	173	177	174
燃烧室温度℃	休止	862	942	861	918	916	925	912	848	916	945	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	887	816	920	849	879	872	945	885	955	921	
一酸化炭素 ppm	休止	19	1	1	1	1	1	12	34	19	1	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	1	1	1	2	1	3	3	1	1	1	
平成27年6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	177	179	174	178	178	177	178	181	175	175	180	178	180	180	179	休止	休止	休止	182	176	177	173	174	173	174	171	176	休止	休止	休止		
燃烧室温度℃	926	863	927	922	978	852	875	960	846	677	967	902	852	926	921	休止	休止	休止	870	900	889	925	973	845	919	906	919	休止	休止	休止		
一酸化炭素 ppm	6	5	6	4	15	5	3	30	30	318	31	6	6	2	9	休止	休止	休止	10	8	6	49	34	5	7	6	6	休止	休止	休止		
平成27年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	7	
集塵機入口温度℃	177	178	179	180	180	179	179	183	182	179	180	休止	休止	休止	181	179	181	183	177	180	176	182	177	178	177	181	179	180	174	176	176	
燃烧室温度℃	850	929	889	867	920	926	842	868	869	861	906	休止	休止	休止	912	875	942	872	846	944	918	839	904	889	918	957	980	939	868	965	886	
一酸化炭素 ppm	89	7	5	12	12	9	5	1	4	6	4	休止	休止	休止	15	4	3	5	7	4	1	1	13	1	40	1	2	2	8	7	5	
平成27年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	171	173	休止	休止	休止	177	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	177	176	181	179	176	179		
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	853	963	休止	休止	休止	912	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	880	891	881	953	880	915		
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	13	1	休止	休止	休止	51	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	19	29	3	4	4	4			
平成27年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	172	173	171	172	173	171	178	173	175	173	175	176	174	178	174	177	178	179	休止	休止	170	175	175	171	174	170	休止	175	休止	休止	休止	
燃烧室温度℃	869	911	903	911	849	877	969	889	945	925	927	935	882	980	850	900	882	924	休止	休止	853	925	937	953	924	900	休止	978	休止	休止	休止	
一酸化炭素 ppm	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	40	1	1	1	1	1	56	1	休止	休止	1	2	3	1	1	1	休止	2	休止	休止	休止	
平成27年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	176	休止	休止	休止	休止	休止	181	175	173	170	170	172	171	168	171	174	173	172	休止	休止	休止	172				
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	928	休止	休止	休止	休止	休止	936	955	934	962	989	942	890	896	902	894	868	942	休止	休止	休止	948				
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	休止	8	休止	休止	休止	休止	休止	19	35	5	6	20	8	11	6	1	1	1	13	休止	休止	休止	1				

燃烧室温度・一酸化炭素濃度(12%換算値のh平均値)・集塵機入口温度(毎日8:00の測定値)

平成27年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	177	176	176	171	176	179	175	175	177	176	176	175	180	176	176	178	168	174	177	177	173	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	
燃烧室温度℃	901	941	910	900	892	927	953	976	925	938	895	950	939	946	962	934	901	899	966	872	966	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止		
一酸化炭素 ppm	1	1	1	10	1	1	1	1	1	3	4	3	1	1	1	30	1	1	4	1	1	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止		
平成26年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	174	185	184	177	173	172	178	178	172	178	メンテ	176	177	172	174	172	176	174	173	175	175	175	174	175	177	174	174	175	
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	942	885	972	876	930	864	879	968	871	876	メンテ	879	934	958	866	846	873	896	887	891	873	945	912	913	940	985	910	894	
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	1	メンテ	55	11	8	4	27	15	186	5	メンテ	5	4	4	3	8	6	9	6	25	19	1	1	1	1	1	1	2	
平成26年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	178	183	186	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	185	176	185	182	187	190	182	178	休止	休止	休止	休止	休止	休止		
燃烧室温度℃	813	920	903	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	971	923	959	833	953	919	899	909	休止	休止	休止	休止	休止	休止		
一酸化炭素 ppm	11	1	1	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	14	22	1	28	1	1	2	0	休止	休止	休止	休止	休止	休止		
平成26年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	185	181	185	187	185	184	182	187	187	189	186	188	187	188	185	186	187	183	186	189	188	186	186	休止	休止	188	休止	休止	192	181	181	
燃烧室温度℃	917	915	931	820	892	855	887	950	952	919	911	804	932	966	946	878	877	908	931	955	851	956	863	休止	休止	910	休止	休止	869	954	878	
一酸化炭素 ppm	0	27	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	10	0	0	0	0	0	0	19	0	0	休止	休止	0	休止	休止	22	0	1	
平成26年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	181	183	183	186	186	183	185	187	184	185	185	180	184	187	186	183		
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	882	867	864	896	876	904	907	945	968	945	916	854	896	921	919	879		
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	12	17	4	9	5	8	10	7	4	12	3	9	9	4	3	0		
平成26年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	休止	184	180	178	182	181	182	183	177	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	186	186	187	186	188	184	186	185	186	185	185	179	180	休止	休止	
燃烧室温度℃	休止	906	925	867	934	941	909	930	871	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	850	933	899	914	905	934	876	921	890	892	912	870	891	休止	休止	
一酸化炭素 ppm	休止	17	0	0	24	0	-1	-2	-1	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	-2	-2	-2	-2	88	-3	1	-1	-2	14	-2	-1	22	休止	休止	
平成26年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	178	179	178	183	181	174	182	182	181	184	184	181	181	182	181	181	183	183	185	185	184	休止	休止	休止	休止	休止	
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	976	971	860	909	889	880	845	895	932	856	906	856	956	841	900	819	922	850	908	902	916	休止	休止	休止	休止	休止	
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	0	14	0	2	2	18	0	11	7	63	-1	16	12	62	0	-1	12	24	0	20	87	休止	休止	休止	休止	休止	
平成26年6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	184	184	186	183	182	185	185	182	188	185	184	184	182	184	181	188	休止	休止	休止	休止	休止	休止	187	187	191	188	189	189	188	休止	休止	
燃烧室温度℃	812	885	891	803	821	920	891	844	903	918	849	896	699	877	840	888	休止	休止	休止	休止	休止	899	947	908	909	893	846	893	休止	休止		
一酸化炭素 ppm	2	3	3	4	15	4	1	12	0	0	1	19	2	2	19	2	休止	休止	休止	休止	休止	1	16	2	2	1	1	0	休止	休止		
平成26年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	181	184	182	183	183	182																				180	182	184	184	187	184	184
燃烧室温度℃	923	969	855	935	919	952																				853	900	946	895	895	881	899
一酸化炭素 ppm	2	1	3	1	3	2																				72	27	8	26	3	6	1
平成26年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	174	174	166	161	159	191	休止	休止	休止	休止	休止	休止	180	177	177	179	178	178	179	179	179	180	180	179	180	181	184	183	181	172		
燃烧室温度℃	881	852	928	919	802	901	休止	休止	休止	休止	休止	休止	957	972	932	947	894	879	963	971	952	842	949	914	955	911	919	965	900	942		
一酸化炭素 ppm	7	12	3	4	7	86	休止	休止	休止	休止	休止	休止	6	10	3	4	4	3	3	3	3	5	3	2	4	7	3	3	4	19	89	
平成26年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	178	175	175	休止	183	183	177	187	183	181	休止	休止	休止	休止	休止	183	174	174	170	168	168	164	164	171	174	休止	休止	休止	休止	休止	185	
燃烧室温度℃	934	833	931	休止	939	886	905	923	915	939	休止	休止	休止	休止	休止	901	933	906	962	854	894	867	887	877	935	休止	休止	休止	休止	850		
一酸化炭素 ppm	3	2	2	休止	2	10	1	0	1	1	休止	休止	休止	休止	休止	0	3	19	2	9	2	4	2	13	2	休止	休止	休止	休止	28		
平成26年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
集塵機入口温度℃	190	194	189	177	179	181	177	181	182	182	休止	178	177	175	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	176	180	178	178	176	180	181			
燃烧室温度℃	899	926	966	955	907	915	883	899	920	931	休止	971	972	971	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	930	890	953	924	952	927	938				
一酸化炭素 ppm	1	1	0	11	2	23	5	1	1	14	休止	1	4	1	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	91	1	8	1	1	1	1				
平成26年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	188	189	190	185	187	187	179	176	175	172	176	173	173	179	183	185	185	186	195	187	188	186	180	183	187	186	183	182	186	186	192	
燃烧室温度℃	890	951	930	840	927	887	897	909	940	945	906	853	901	971	875	893	901	940	971	955	971	927	870	956	894	884	945	940	908	931	910	
一酸化炭素 ppm	12	41	17	12	11	9	8	13	12	27	51	11	13	19	12	12	11	11	14	9	25	11	13	11	13	12	11	11	19	15	13	