

<焼却施設> 更新日:平成30年10月10日更新町永

排出基準値 (関係法令)	
・硫黄酸化物	: 2.2m3/h
・ばいじん	: 2.2g/m3
・塩化水素	: 430mg/m3
・窒素酸化物	: 250ppm
・ダイオキシン	: 3ng/m3n (排ガス)

ばいじんの除去の実施状況と措置

規定項目	実施月日	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	平常運転中毎日	連続除去	連続除去

排ガスの分析結果(平成24年 6月から平成28年10月まで)

※分析方法は大気汚染防止法施行規則による

規定項目	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上
採取位置	焼却炉煙突出口										
採取した年月日	H24年 6月3日	H24年11月11日	H25年 6月9日	H25年11月17日	H26年6月8日	H26年12月7日	H27年5月10日	H27年9月13日	H28年4月10日	H28年10月10日	
測定結果が得られた日	H24年 7月4日	H24年11月19日	H25年 7月3日	H25年11月28日	H26年7月2日	H27年1月7日	H27年6月12日	H27年9月29日	H28年5月13日	H28年10月24日	
ばい煙量またはばい煙濃度	硫黄酸化物	0.004m3N/h	0.004m3N/h	0.010m3N/h	0.0015m3N/h	0.0045m3N/h	0.014m3/h	0.20m3/h	0.020m3/h	0.20m3/h	0.10m3/h
	ばいじん	0.030g/m3N	0.007g/m3N	0.017g/m3N	0.12g/m3N	0.079g/m3N	0.043g/m3	0.017g/m3	0.026g/m3	0.011g/m3	0.015g/m3
	塩化水素	0.5mg/m3	11mg/m3	1.4mg/m3	3.3mg/m3	4.0mg/m3	5.1mg/m3	6.1mg/m3	1.7mg/m3	23mg/m3	40mg/m3
	窒素酸化物	12.9ppm	20ppm	42ppm	37ppm	13ppm	16ppm	11ppm	17ppm	48ppm	85ppm

ダイオキシン類の分析結果

規定項目	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	焼却炉煙突出口			
採取した年月日	H24年 6月3日	H25年 6月9日	H26年 6月8日	H27年5月10日
測定結果が得られた日	H24年 7月4日	H25年 7月3日	H26年 7月2日	H27年6月12日
ダイオキシン類	0.50ng-TEQ/m3N	0.72ng-TEQ/m3N	1.0ng-TEQ/m3N	0.73ng-TEQ/m3N

排ガスの分析結果(29年6月から年月まで)

※分析方法は大気汚染防止法施行規則による

規定項目	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上					
採取位置	焼却炉煙突出口								
採取した年月日	H29年6月4日	H29年10月17日	H30年3月11日	H30年9月24日					
測定結果が得られた日	H29年6月28日	H29年11月9日	H30年4月4日	H30年10月10日					
ばい煙量またはばい煙濃度	硫黄酸化物	0.084m3N/h	0.044m3N/h	0.0087m3N/h	0.045m3N/h				
	ばいじん	0.050g/m3N	0.003g/m3N	0.006g/m3N	0.009g/m3N				
	塩化水素	6.7mg/m3	3.5mg/m3	1.6mg/m3	19mg/m3				
	窒素酸化物	42ppm	27ppm	25ppm	31ppm				

ダイオキシン類の分析結果

規定項目	1年に1回以上	1年に1回以上		
採取位置	焼却炉煙突出口			
採取した年月日	H29年6月4日	H30年3月11日		
測定結果が得られた日	H29年6月28日	H30年4月4日		
ダイオキシン類	0.69ng-TEQ/m3N	1.4ng-TEQ/m3N		

燃烧室温度・一酸化炭素濃度(12%換算値のh平均値)・集塵機入口温度(毎日8:00の測定値)

平成28年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
集塵機入口温度℃	186	190	193	193	191	196	177	182	182	休止	休止	休止	休止	休止	187	189	186	187	190	188	189	189	197	185	189	185	187	191	185	182			
燃烧室温度℃	857	864	911	868	867	875	875	820	830	休止	休止	休止	休止	休止	860	852	858	836	869	821	867	849	887	830	873	804	818	869	885	815			
一酸化炭素 ppm	36	21	18	14	70	11	49	22	20	休止	休止	休止	休止	休止	21	19	26	47	18	21	23	23	19	147	29	30	40	21	34	120			
平成28年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
集塵機入口温度℃	184	187	189	188	188	189	184	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	186	184	189	188	190	187	187	187	189	186	189	187	187	189	190	184		
燃烧室温度℃	864	852	933	910	847	880	840	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	841	866	909	805	919	859	856	818	862	878	873	854	877	868	886	831		
一酸化炭素 ppm	14	24	3	点検	11	9	14	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	12	7	5	15	11	31	18	65	8	20	13	45	16	11	7	163		
平成28年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	178	184	187	184	182	181	184	182	184	187	183	179	184	187	186	185	189	187	190	185	185	182	184	188	186	187	188		
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	829	934	896	826	908	833	887	890	920	899	889	879	822	847	864	828	848	834	869	907	806	823	918	921	867	864	888		
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	185	15	2	97	1	50	15	14	2	17	8	4	5	2	4	15	10	20	47	71	52	74	19	1	4	53	1		
平成28年6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
集塵機入口温度℃	190	192	189	191	187	187	191	185	休止	休止	192	194	191	186	193	196	191	休止	休止	176	休止	休止	休止	休止	180	178	184	178	休止	休止			
燃烧室温度℃	881	839	856	918	857	830	776	822	休止	休止	858	840	926	803	913	890	847	休止	休止	866	休止	休止	休止	休止	844	906	903	885	休止	休止			
一酸化炭素 ppm	21	20	83	116	14	42	75	81	休止	休止	12	20	10	25	13	21	12	休止	休止	12	休止	休止	休止	休止	16	12	10	13	休止	休止			
平成28年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
集塵機入口温度℃																									187	182	186	183	184	188	187	186	
燃烧室温度℃																										827	857	835	826	842	850	817	865
一酸化炭素 ppm																										80	51	21	15	98	28	13	100
平成28年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	158	155	157	151	154	152	153	休止	休止	158	153	158	157	158	156	159	159	159	156	160	158	153	休止	休止	休止			
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	902	890	905	894	887	921	954	休止	休止	892	914	901	922	864	921	945	852	903	848	961	934	906	休止	休止	休止			
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	1	1	1	14	4	3	1	休止	休止	3	1	1	7	1	1	14	1	1	18	2	16	12	休止	休止	休止			
平成28年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	159	158	159	156	休止	155	157	156	154	156	156	157	154	154	154	休止	休止	152	156	156	155	154	休止	休止	休止	休止		
燃烧室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	933	899	846	927	休止	899	963	898	877	890	944	956	927	858	905	休止	休止	912	942	959	867	857	休止	休止	休止	休止		
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	14	15	58	13	休止	12	9	10	25	9	9	10	12	59	13	休止	休止	12	17	11	11	12	休止	休止	休止	休止		
平成28年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
集塵機入口温度℃	165	164	164	164	162	163	164	159	166	166	164	165	164	169	165	162	161	162	163	162	164	165	161	165	162	159	160	164	休止				
燃烧室温度℃	938	888	868	903	925	898	841	926	937	915	906	892	902	930	903	885	893	922	943	898	858	904	911	951	929	897	898	919	休止				
一酸化炭素 ppm	11	10	8	8	11	10	9	7	34	9	17	12	16	33	13	9	9	6	9	13	12	8	18	9	32	7	24	10	休止				
平成28年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
集塵機入口温度℃	159	159	162	162	161	169	164	162	163	163	163	161	162	161	162	162	160	163	161	162	161	160	162	161	161	163	165	164	162	160	164		
燃烧室温度℃	843	894	870	915	941	883	936	913	912	929	897	924	885	929	933	943	891	940	967	898	962	868	891	927	968	973	946	892	942	881	879		
一酸化炭素 ppm	1	1	3	1	2	2	2	2	3	2	1	2	1	1	5	1	1	3	2	1	17	1	6	3	4	1	2	1	11	9	11		
平成27年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
集塵機入口温度℃																																	
燃烧室温度℃																																	
一酸化炭素 ppm																																	
平成27年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
集塵機入口温度℃																																	
燃烧室温度℃																																	
一酸化炭素 ppm																																	
平成27年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
集塵機入口温度℃	166	165	166	168	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	158	163	168	161	163	161	165	160	158	158	155	155	154	155	148	153			
燃烧室温度℃	963	928	951	962	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	912	913	877	936	890	956	867	968	937	975	934	949	958	891	904	911	定検		
一酸化炭素 ppm	1	24	1	2	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	8	1	3	1	1	1	1	2	7	31	6	14	16	22	20	1	17		

