

<焼却施設> 分析記録表作成・管理者町永・27～

排出基準値（関係法令）	
・硫黄酸化物	: 2.2m3/h
・ばいじん	: 0.15g/m3
・塩化水素	: 430ppm
・窒素酸化物	: 250ppm
・ダイオキシン	: 5ng/m3n（排ガス）

ばいじんの除去の実施状況と措置

規定項目	実施月日	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	平常運転中毎日	連続除去	連続除去

排ガスの分析結果（H29年6月からR3年9月まで）

※分析方法は大気汚染防止法施行規則による

規定項目	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上
採取位置	焼却炉煙突出口										
採取した年月日	H29年6月4日	H29年10月17日	H30年3月11日	H30年9月24日	H31年4月7日	R元年11月10日	R2年6月7日	R2年11月15日	R3年8月22日	R3年6月20日	
測定結果が得られた日	H29年6月28日	H29年11月9日	H30年4月4日	H30年10月10日	H31年4月22日	R元年11月28日	R2年6月29日	R2年11月27日	R3年9月9日	R3年7月9日	
ばい煙量またはばい煙濃度	硫黄酸化物	0.084m3N/h	0.044m3N/h	0.0087m3N/h	0.045m3N/h	0.27m3N/h	0.051m3N/h	0.11m3N/h	0.13m3N/h	5.8m3N/h	11m3N/h
	ばいじん	0.031g/m3N	0.003g/m3N	0.005g/m3N	0.007g/m3N	0.012g/m3	0.004g/m3N	0.057g/m3N	0.011g/m3N	0.015g/m3N	0.026g/m3N
	塩化水素	5.4mg/m3	3.5mg/m3	1.3mg/m3	15mg/m3	18mg/m3	5.1mg/m3	6.8mg/m3	8.6mg/m3	30mg/m3	48mg/m3
	窒素酸化物	27ppm	27ppm	22ppm	25ppm	16ppm	29ppm	17ppm	19ppm	23ppm	17ppm

ダイオキシン類の分析結果

規定項目	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	焼却炉煙突出口			
採取した年月日	H29年6月4日	H30年3月11日	H31年4月7日	R2年6月7日
測定結果が得られた日	H29年6月28日	H30年4月4日	H31年4月22日	R2年6月29日
ダイオキシン類	0.69ng-TEQ/m3N	1.4ng-TEQ/m3N	2.9ng-TEQ/m3N	1ng-TEQ/m3N
				0.98ng-TEQ/m3N

排ガスの分析結果（R4年4月から年月まで）

※分析方法は大気汚染防止法施行規則による

規定項目	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上
採取位置	焼却炉煙突出口									
採取した年月日	R4年4月3日	R4年11月6日	R5年4月9日	R6年1月8日	R6年4月7日	R6年11月3日				
測定結果が得られた日	R4年4月21日	R4年11月18日	R5年5月8日	R6年1月22日	R6年5月8日	R6年11月18日				
ばい煙量またはばい煙濃度	硫黄酸化物	12m3N/h	4.4m3N/h	0.82m3N/h	0.40m3N/h	0.015m3N/h	0.28m3N/h			
	ばいじん	0.017g/m3N	0.029g/m3N	0.017g/m3N	0.035g/m3N	0.025g/m3N	0.052g/m3N			
	塩化水素	110mg/m3	24mg/m3	45mg/m3	18mg/m3	16mg/m3	140mg/m3			
	窒素酸化物	53ppm	33ppm	32ppm	16ppm	25ppm	38ppm			

ダイオキシン類の分析結果

規定項目	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	焼却炉煙突出口			
採取した年月日	R4年4月3日	R5年4月9日	R6年4月7日	
測定結果が得られた日	R4年4月21日	R5年5月8日	R6年5月7日	
ダイオキシン類	0.71ng-TEQ/m3N	1.2ng-TEQ/m3N	1.2ng-TEQ/m3N	

令和7年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	179	179	182	180	183	146	180	181	179	178	186	185	184	181	183	178	181	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	190	178	179	
燃焼室温度℃	898	907	871	895	882	889	892	897	871	911	878	882	877	872	880	865	882	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	910	879	853	
一酸化炭素 ppm	41	34	9	11	15	13	16	24	41	52	12	9	8	21	62	41	29	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	31	21	12		
令和6年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	183	180	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	175	178	180	177	180	179	175	179	181	182	181	180	
燃焼室温度℃	882	892	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	882	885	879	890	871	867	912	891	891	894	882	888	
一酸化炭素 ppm	9	5	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	24	11	5	21	5	9	11	21	46	25	5	55	
令和6年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	休止	休止	180	180	180	185	180	休止	休止	休止	181	182	180	179	183	184	休止	休止	休止	174	178	178	176	179	179	180	182	183	180	184		
燃焼室温度℃	休止	休止	871	890	897	822	879	休止	休止	休止	926	873	869	871	894	887	休止	休止	休止	882	909	889	879	881	891	898	867	870	877	901		
一酸化炭素 ppm	休止	休止	52	50	42	3	5	休止	休止	休止	72	9	31	21	9	41	休止	休止	休止	39	8	11	12	45	29	9	11	7	17	9		
令和6年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	188	186	188	184	190	190	187	187	184	188	187	190	191	186	192	189	187	186	195	189	186	191	187	189	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	
燃焼室温度℃	871	909	895	941	878	885	890	891	869	877	881	882	886	904	877	883	896	872	875	873	874	899	877	902	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	
一酸化炭素 ppm	17	17	2	6	18	6	13	4	3	4	2	2	5	10	5	24	21	10	1	3	15	27	13	3	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	
令和6年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	190	193	188	191	休止	休止	休止	休止	休止	休止	188	187	186	189	187	192	186	187	193	184	189	183	189	187	187	188	188	191	190	188		
燃焼室温度℃	891	882	888	875	休止	休止	休止	休止	休止	休止	869	876	871	877	868	869	897	893	889	888	895	890	891	874	921	880	869	883	896	892		
一酸化炭素 ppm	22	7	29	14	休止	休止	休止	休止	休止	休止	19	39	19	16	28	6	16	7	2	9	3	53	1	5	9	6	8	8	4	4		
令和6年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	189	185	191	195	190	189	189	191	187	193	185	194	192	189	190	197	195	193	191	190	196	191	191	193	196	191	190	189	193	188	190	
燃焼室温度℃	872	882	878	894	896	864	886	899	912	898	919	879	877	866	882	909	872	877	911	889	869	868	881	868	867	879	899	897	869	920	883	
一酸化炭素 ppm	37	24	17	15	41	51	49	7	9	24	24	26	8	11	21	17	13	16	18	29	44	71	21	24	17	12	34	27	11	41	11	
令和6年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	189	188	190	188	193	192	189	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	187	185	189	188	191	186	186	191	194	187	190	192	194	171	196	188	
燃焼室温度℃	879	882	891	872	881	882	886	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	882	891	870	879	878	883	881	872	915	882	871	879	878	882	899	883	
一酸化炭素 ppm	12	11	17	14	3	32	13	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	21	36	27	51	23	24	31	5	3	11	12	26	14	9	8	67	
令和6年6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	184	182	186	186	休止	休止	休止	休止	休止	188	186	184	181	181	187	189	184	182	180	184	185	187	187	188	190	188	186	183	休止	191		
燃焼室温度℃	881	892	903	888	休止	休止	休止	休止	休止	883	879	883	890	901	877	896	879	881	869	882	878	897	881	873	867	882	892	892	休止	878		
一酸化炭素 ppm	11	8	2	4	休止	休止	休止	休止	休止	11	3	9	4	7	4	2	8	10	9	12	1	19	9	12	1	3	11	18	休止	10		
令和6年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	187	191	190	188	192	193	189	定検	→																		全停	←	定検	乾	立	184
燃焼室温度℃	876	868	883	909	876	875	885	定検	→					令和	6年	定期	自主	検査									全停	←	定検	爆	ち	871
一酸化炭素 ppm	3	6	9	3	1	1	5	定検	→																		全停	←	定検	焚き	上げ	19
令和6年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
集塵機入口温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	184	173	178	175	休止	休止	181	186	188	184	183	182	186	184	187	183	184	185	1858	183	182	185	190	186	187		
燃焼室温度℃	休止	休止	休止	休止	休止	883	886	879	914	休止	休止	886	892	874	890	884	890	886	892	888	884	898	869	879	870	878	885	872	891	887		
一酸化炭素 ppm	休止	休止	休止	休止	休止	9	62	4	14	休止	休止	9	13	9	7	5	17	8	2	10	17	7	11	9	24	12	18	6	24	10		
令和6年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	184	185	184	192	184	187	187	184	186	184	184	182	189	178	184	191	191	186	182	183	187	187	188	185	183	183	182	187	休止	休止	休止	
燃焼室温度℃	881	886	891	879	881	889	890	886	878	909	885	871	876	879	888	877	887	902	880	890	871	870	891	883	878	877	877	890	休止	休止	休止	
一酸化炭素 ppm	7	4	5	3	2	11	9	20	26	3	3	4	3	7	10	8	5	10	12	17	3	3	16	43	12	4	5	8	休止	休止	休止	
令和6年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
集塵機入口温度℃	188	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	184	178	181	179	181	183	183	178	183	187	184	189	181	181	181	186	185	182	180	182	183			
燃焼室温度℃	890	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	887	886	886	879	882	877	899	881	878	897	879	879	902	890	890	901	877	889	899	879	909			
一酸化炭素 ppm	2	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	12	17	20	8	3	3	14	15	3	21	12	2	24	9	3	6	1	6	10	3	2			

令和6年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	183	181	182	184	184	185	186	178	180	180	178	180	187	186	179	180	178	182	182	185	185	187	186	184	181	180	187	188	182	182	184
燃焼室温度℃	879	909	881	871	889	891	887	890	879	881	879	871	878	888	892	829	886	899	881	886	886	887	879	879	891	879	880	872	877	890	909
一酸化炭素 ppm	7	2	2	5	1	6	2	5	8	7	11	5	1	1	7	6	6	2	8	3	5	4	1	2	11	12	5	11	9	16	7

令和5年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	180	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	187	178	179	178	175	179	182	179	180	179	178	176	177	177	181	182	180	176	175	181	182	182
燃焼室温度℃	879	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	889	885	890	889	898	881	876	880	891	892	885	901	919	882	885	891	870	896	888	887	880	885
一酸化炭素 ppm	9	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	6	9	18	9	7	7	22	11	5	21	17	10	5	11	3	1	1	7	17	10	3	9

令和5年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
集塵機入口温度℃	休止	180	185	187	184	187	183	179	185	183	187	休止	休止	休止	188	184	185	休止	休止	休止	休止	休止	休止	182	177	179	184	182	180	181
燃焼室温度℃	休止	872	895	882	890	871	890	887	881	879	908	休止	休止	休止	909	887	886	休止	休止	休止	休止	休止	休止	883	891	881	893	884	899	912
一酸化炭素 ppm	休止	休止	8	11	7	7	8	27	5	8	19	休止	休止	休止	17	4	9	休止	休止	休止	休止	休止	休止	55	6	2	4	6	5	12

分析計11月1日2日メンテナンス

令和5年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	192	185	187	188	185	187	194	193	187	188	186	197	194	192	187	190	188	189	188	186	194	187	186	192	188	183	休止	休止	休止	休止	休止
燃焼室温度℃	878	879	920	889	896	834	882	878	871	883	882	869	879	887	886	884	888	835	891	910	897	878	893	896	894	882	休止	休止	休止	休止	休止
一酸化炭素 ppm	8	20	4	4	12	8	3	4	5	3	4	1	2	67	23	6	18	10	6	7	10	28	10	4	9	11	休止	休止	休止	休止	休止

令和5年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
集塵機入口温度℃	188	188	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	185	187	188	187	186	193	186	189	189	191	189	189	192	191	189	192	187	189	187	188
燃焼室温度℃	869	890	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	877	902	875	875	889	878	875	890	881	871	874	890	881	898	899	879	888	882	909	883
一酸化炭素 ppm	3	1	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	4	4	2	1	9	5	6	4	17	3	0	6	5	2	7	19	13	11	12	14

令和5年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	185	181	185	187	190	187	189	186	186	186	187	186	191	187	182	183	186	189	190	187	187	191	187	187	183	189	188	185	183	189	192
燃焼室温度℃	875	891	890	869	905	887	870	879	882	891	873	876	880	881	909	877	869	881	887	886	871	881	870	891	904	875	885	880	891	872	871
一酸化炭素 ppm	20	11	12	0	46	41	4	26	2	11	36	3	4	12	40	9	15	2	3	17	2	1	1	1	9	4	2	9	11	12	5

令和5年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	186	191	184	185	184	185	185	191	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	187	189	184	184	186	186	182	185	184	186	185	186	188	187
燃焼室温度℃	881	885	889	891	890	886	909	883	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	875	907	891	898	885	892	886	900	935	870	870	886	885	869
一酸化炭素 ppm	10	4	17	9	11	13	9	2	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	10	8	9	17	10	10	9	21	8	8	4	7	2	5

令和5年6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
集塵機入口温度℃	182	185	185	183	184	181	180	181	184	188	186	184	183	182	182	183	186	187	185	182	188	182	186	190	190	186	181	188	188	188
燃焼室温度℃	882	888	882	886	876	881	896	909	912	892	885	877	920	932	894	909	892	890	926	892	870	890	895	885	890	889	909	892	871	900
一酸化炭素 ppm	11	6	10	23	8	8	28	8	9	9	5	9	7	7	11	11	9	7	6	8	4	19	6	4	4	17	10	8	11	7

令和5年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
集塵機入口温度℃	181	181	181	192	183	187	187	定検	→					全停													←	定検	立上	182	181	182
燃焼室温度℃	875	884	891	878	871	887	886	定検	→					全停			令和	5年	定期	事業	者	検査					←	定検	立上	889	872	890
一酸化炭素 ppm	7	12	9	1	6	2	7	定検	→					全停													←	定検	立上	9	8	18

令和5年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
集塵機入口温度℃	183	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	178	178	177	178	179	180	181	181	181	180	181	183	181	182	185	178	186	184	183	180	188	188
燃焼室温度℃	879	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	871	872	892	872	876	869	887	891	869	911	869	891	941	870	873	882	869	874	869	906	874	903
一酸化炭素 ppm	14	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	19	10	10	19	27	13	40	36	17	18	14	21	20	12	10	11	8	21	1	7	2	2

令和5年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
集塵機入口温度℃	178	休止	休止	休止	休止	休止	休止	176	180	179	181	185	178	176	178	179	178	176	180	175	180	177	181	180	181	183	181	182	181	189	183
燃焼室温度℃	874	休止	休止	休止	休止	休止	休止	873	901	863	881	872	871	884	890	876	889	870	872	876	877	901	879	886	875	873	882	879	901	912	891
一酸化炭素 ppm	7	休止	休止	休止	休止	休止	休止	2	9	5	14	15	4	9	4	4	39	26	13	29	9	6	7	29	15	21	22	25	11	8	12

令和5年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
集塵機入口温度℃	休止	171	172	171	174	175	173	173	174	177	180	179	177	170	172	172	173	179	185	178	172	176	178	176	179	180	178	179
燃焼室温度℃	休止	902	892	885	881	901	869	872	887	879	884	887	871	882	912	902	861	881	889	868	925	885	888	894	868	878	876	892
一酸化炭素 ppm	休止	5	5	57	11	7	5	2	8	7	51	11	9	4	8	3	9	24	16	7	6	3	7	8	50	12	2	5

